



Råd och anvisningar

Räddningsvägar och uppställningsplatser

Räddningstjänsten Östra Götalands råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som rör räddningsvägar och uppställningsplatser (tillgängligheten för räddningstjänsten) enligt Boverkets byggregler, Boverkets författningssamling och Lagen om Skydd mot olyckor.

Bakgrund

Till vissa byggnader krävs räddningsvägar för räddningstjänstens tillgänglighet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och angreppspunkten (vanligtvis entré eller uppställningsplats för bärbarstege) får inte överstiga 50 meter. Räddningsväg behövs då det vanliga gatunätet inte ger den åtkomlighet som räddningstjänsten behöver för att kunna undsätta människor och rädda byggnader. Då det blir mer och mer vanligt att hyres- och bostadsrättsföreningar hägnar in byggnader och innergårdar uppstår ett problem då det gäller räddningstjänstens åtkomlighet.

Räddningsvägar

Räddningsvägar ska uppfylla följande krav:

- Minst 4,0 meter fri höjd
- Minst 3,0 meter körbanebredd
- Hårdgjord yta som klarar 100 kN axeltryck
- Maximalt 8 % längslutning
- Maximalt 2 % tvärfall
- Minst 50 meter vertikalradie och minst 7 meter innerradie
- Utmärkning med skylt "Räddningsväg"



Räddningsvägar ska underhållas av fastighetsägaren. Det innefattar t.ex. utmärkning, snöröjning och trädbeskränning. Om direkt tillträde till en byggnad hindras av en låst grind ska denna märkas ut med skylten "Räddningsväg". I direkt anslutning ska det sedan finnas ett överföringslås eller nyckelskåp som räddningstjänsten kan använda. Låscylindern ska passa räddningstjänstens så kallade "automatlarmsnyckel".

Uppställningsplatser

För att räddningstjänsten ska kunna undsätta personer krävs ibland att höjdfordon kan ställas upp i direkt anslutning till en byggnad. Om det inte är möjligt med hjälp av gatunätet ska en uppställningsplats finnas enligt följande krav:

- Minst 5 meter bred och 12 meter lång
- Maximalt 8,5 % lutning i någon riktning
- Uppställningsplatsen ska anläggas högst 9 meter från fasaden
- Marken ska klara ett axeltryck på minst 100 kN
- Utmärkning med skylt "Uppställningsplats för höjdfordon"

Uppställningsplatsen ska underhållas på samma sätt som räddningsvägar.