



Brandskydd vid placering av valstugor

Inledning

Valstugor har varit ett mål vid anlagda bränder och är ofta uppställda i närheten av varandra. Stugorna innehåller i sig själva sällan något av större värde, så en viss brandspridningsrisk mellan stugorna kan accepteras. Däremot får inte en brand i en valstuga sprida sig till angränsande byggnader.

Generella villkor

För att minimera risken för brand och spridning av brand samt säkerställa räddningstjänstens framkomlighet vid räddningsinsats anser Räddningstjänsten Östra Götaland att följande villkor bör uppfyllas vid etablering av valstugor på offentliga platser. Valstugor ska placeras så att de:

- Inte blockerar brandposter eller utrymningsvägar
- Inte blockerar möjligheten för utryckningsfordons framkomlighet till omkringliggande fastigheter
- Är placerade minst 2,5 meter ifrån varandra.
- Håller ett minsta avstånd på 5 meter till närmaste fasad med fönster eller fasad i brännbart material

